

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DV-4541BM0217

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43/57, D-28876 Oyten
Vertreiber <i>distributor</i>	DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43/57, D-28876 Oyten
Produktart <i>product category</i>	Gasrohrleitungsteile und Zubehör: Mehrsparten-Hauseinführung (4541)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Mehrsparten-Hauseinführung für die Sparten Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation im Trockeneinbau für unterkellerte und nicht unterkellerte Gebäude
Modell <i>model</i>	Quadro-Secura-MSE, Serie K
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 04/055/4541/845 vom 01.04.2004 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DVGW VP 601 (01.10.2000)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	26.06.2007 / 04-0168-GNV

07.05.2004 Fk A-112

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW Certification Body - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-11

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher
Verein

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 (228) 91 88 807
Telefax: +49 (228) 91 88 993

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	sowie Trinkwasser nach DIN 2000

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Quadro-Secura-MSE, Serie K	Nennweite (Gasanschluss): DN 25/d 32 bis DN 32/d 40 Nennweite (Wasseranschluss): bis DN 50/d 63 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C max. Betriebsdruck: 4 bar (Gas) bar	

Zertifizierungspflichtige Bauteile
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>modell/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DG-4540AU0194	Einsparten-Hauseinführung für Gas	KETH-S/PE/KETH-S/PE	Rheinauer Maschinen- und Armaturenbau Faulhaber & Truttenbach KG
NG-4312AM0344	Absperrarmatur <= MOP 5	HKSF/EKSF-GT/HKSF/EKSF-GT	Rheinauer Maschinen- und Armaturenbau Faulhaber & Truttenbach KG
DG-4340AL0302	Absperrarmatur mit Thermisch Auslösender Absperrrichtung	EKSF-GT, (vormals EKSF/EKSF-FL, EKSF/EKSF-GT)	Rheinauer Maschinen- und Armaturenbau Faulhaber & Truttenbach KG
DG-4540BL3544	Einsparten-Hauseinführung für Gas	HSP/HSP	Franz Schuck GmbH
DG-4540BM0341	Einsparten-Hauseinführung für Gas	11.042/11.042	Voigt Armaturenfabrikation & Handelsgesellschaft mbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Wanddicke: 90 bis 550 mm

Durchmesser der Kernbohrung: 199 bis 203 mm

Der maximale Betriebsdruck Wasser ist abhängig vom zulässigen Betriebsdruck des verwendeten Rohres.